

Oleśnica, 25.09.2019 r.

BKŚ.I.271.10.2019

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 356003T Bydlowa – Sydzyna w msc. Podlesie od km 0+000 do km 0+455 wraz z mostem w km 0+370”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: W związku z ogłoszonym zamówieniem przez Gmina Oleśnica: Przebudowa drogi gminnej nr 356003T Bydlowa-Sydzyna w msc. Podlesie od km 0+000 do km 0+455 wraz z mostem w km 0+370

W punkcie 12 załączonego przedmiaru występuje:

„Wykonanie nowej dylatacji mostowej zalewowej. Dylatacja dla małych przemieszczeń.”

Proszę o określenie jakiego rodzaju mają być dylatacje oraz ile mb dylatacji zawarte jest w jednym komplecie.?

Odpowiedź: Zamawiający przez „Wykonanie nowej dylatacji mostowej zalewowej. Dylatacja dla małych przemieszczeń” rozumie wykonanie typowej dylatacji mostowej zalewowej, dla małych przemieszczeń, tj.: stabilizująca blacha aluminiowa, membrana z taśmy PCW, masa zalewowa dylatacyjna, zasypka z kruszywa bazaltowego.1 kpl. dylatacji to 5 mb, zgodnie z dokumentacją rysunkową.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

