# SYTUACJA - SUFCZYCE
SKALA 1:5000

P3
$Q_{dśr}$ = 2,91 m3/d
$Q_{hmax}$ = 0,39 m3/h
Δh= 0,1 m

P5
$Q_{dśr}$ = 8,97 m3/d
$Q_{hmax}$ = 1,21 m3/h
Δh= 16,8 m

P4
$Q_{dśr}$ = 5,66 m3/d
$Q_{hmax}$ = 0,77 m3/h
Δh= 6,3 m

P6
$Q_{dśr}$ = 3,87 m3/d
$Q_{hmax}$ = 0,52 m3/h
Δh= 2,1 m

P10
$Q_{dśr}$ = 69,72 m3/d
$Q_{hmax}$ = 9,44 m3/h
Δh= 34,7 m

Budy 0,08

Sufczyce 0,36

Wojnów 0,26

SUFCZYCE
ok. 300 osób
DN 200: 5,7 km
DN 90: 1,8 km
$Q_{śr}$ = 69,72 m³/h
$Q_{obl}$ = 9,44 m³/h

Włączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków

Dopływ ścieków z miejscowości STRZELCE

Ciąg dalszy - rys. nr 3

LEGENDA
- przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- przewód kanalizacji sanitarnej tłocznej
P1, P2 - oznaczenie przepompowni ścieków
- granica układu kanalizacji
209,3 / 207,3 - planowane rzędne kanalizacji sanitarnej

| | |
|---|---|
| Inwestor: | GMINA OLEŚNICA<br>UL. NADSTAWIE 1, 28-220 OLEŚNICA |
| Jednostka Projektowa: | Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo |
| Adres biura: | Niestachów 294, 26-021 Daleszyce<br>woj. świętokrzyskie<br>Tel.: 605 463 030 |
| Temat: | Koncepcja kanalizacji sanitarnej<br>dla miejscowości Borzymów, Sufczyce i Strzelce<br>w gminie Oleśnica<br>Branża: Sanitarna |
| Treść rysunku: | Układ kanalizacji sanitarnej - SUFCZYCE<br>Skala: 1:5000 |
| Projektował: | mgr inż. Michał Munnich<br>SWK/PNO/0141/10<br>Data: 07.2016 r. |
| Sprawdził: | tech. Józef Munnich<br>264/69<br>Nr rys.: 2 |
| Opracował: | mgr inż. Marta Dubik<br>mgr inż. Rafał Grochowski |