
Droga gruntowa
Otw nr 1
Gl
0,4
G
3,0
Droga powiatowa nr 0105T
181,74
181,71
181,69
Otw nr 4
Gl
0,4
0,9
Pd
1,8
G
3,0
3,3
2,6
Rura ochr. PE100 RC SDR17 DN315mm L=4,0m
Istn. przyłącze wodoc. wA32
Istn. gazociąg PE g90
Istn. wodociąg wA110
Rura ochronna PE100 RC SDR17 DN315mm L=19,0m
Istn. gazociąg PE g40
Istn. przyłącze wodociągowe wA32
Studnia kaskadowa
Rura ochr. PE100 RC SDR17 DN315mm L=4,0m
Istn. przyłącze wodoc. wA32
PVC-U SDR34 SN8 ø200x5,9mm
PVC-U SDR34 SN8 ø200x5,9mm
PVC-U SDR34 SN8 ø200x5,9mm
PVC-U SDR34 SN8 ø200x5,9mm
PCV ø200x5,9mm
S13
S14
S15
S16
S1
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S19
S32
S33
S34
S35
S6
S6.1

Jednostka projektowa	**Biuro Projektów "PROINSBUD"** 28-230 Połaniec ul. Kosynierów 1/7 tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl		Nr umowy 34/PZ/2010
Inwestor	**Gmina Oleśnica** ul. Nadstawie 1; 28-220 Oleśnica		Data 09/2012
Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojnów		Stadium Projekt budowlany
Temat rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KOLEKTORA GRAWITACYJNEGO		Skala 1:1000/100
Asystent projektanta inż. Aleksandra Ostrowska-Kulińska	–		Nr rys/wersja
Projektant mgr inż. Bogdan Wiśniewski	197/Tbg/98		
Sprawdzający inż. Janusz Lis	2835/Lb/94		2


1:100
1:1000
179,41
Przepompownia ścieków PS podziemna
z pref. kręgów żelbet. DN2000mm
Studnia żelbet. systemowa DN1500mm
Otw nr 3
Gl
Pd
G
0,4
0,9
1,2
3,0
Rura ochronna PE100 RC SDR17 DN315mm L=8,0m
umocnienie rowu
głębokość 0,8m
Otw nr 2
Gl
Pd
P
G
0,4
1,2
1,4
1,8
3,0
Rura ochronna PE100 RC SDR17 DN315mm L=4,0m
Istn. przyłącze wodoc. wA32

Poziom por. 170,00 m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.m.]	180,71 180,71		180,91		180,35		180,05		180,05		180,40
Rzędna elementów uzbrojenia [m n.p.m.]											
Rzędna dna rurociągu [m n.p.m.]	176,17 177,23		177,43		177,64		177,74		177,83		178,23
Głębokość [m]	4,54 3,48		3,48		2,72		2,31		2,22		2,17
Spadek [‰]		5,0		5,0		5,0		5,6		9,9	
Materiał, średnica [mm]		PP TL ø200x11mm				PVC-U SDR34 SN8 ø200x5,9mm					
Odległość [m]	0,0		40,0		80,5		101,5		117,5		158,0
Długość odcinka [m]		40,0		40,5		21,0		16,0		40,5	
Oznaczenia	PS		S1		S2		S3		S4		S5

Rzędna terenu [m n.p.m.]	180,40		180,45		180,50		180,96		181,28			181,40		181,90		181,99
Rzędna elementów uzbrojenia [m n.p.m.]											179,86					
Rzędna dna rurociągu [m n.p.m.]	178,23		178,40		178,60		178,81		179,09			179,19		179,81		180,10
Głębokość [m]	2,17		2,05		1,90		2,15		2,19			2,21		2,09		1,89
Spadek [‰]		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0			12,5		5,8	
Materiał, średnica [mm]										PVC-U SDR34 SN8 ø200x5,9mm						
Odległość [m]	158,0		191,5		231,5		274,0		329,0		341,8	348,5		398,5		448,5
Długość odcinka [m]		33,5		40,0		42,5		55,0		19,5			50,0		50,0	
Oznaczenia	S5		S6		S7		S8		S9			S10		S11		S1

UWAGI:
Nieopisane na profilu studnie wykonać jako studnie systemowe z kręgów żelbetowych DN1200mm łączonych na uszczelki, wzmocnionym kręgiem dennym z przejściami szczelnymi dla rur, kinetą i stopniami złazowymi, zwińczone włazami DN600mm żeliwnymi typ C250