



**PGE Dystrybucja S.A.**  
 Oddział Skarżysko-Kamienna  
 Rejon Energetyczny Busko  
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 110  
 tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02  
 busko.os@pgedystrybucja.pl

Busko-Zdrój, 26.06.2012r.

RP/KK/477/2012

**Załącznik nr 1 do Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej**

**Gmina Oleśnica**

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu przyłączanego

**ul. Nadstawie 1**

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

**28-220 Oleśnica**

(kod pocztowy, miejscowość)

**Warunki przyłączenia nr 454/2012 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej  
 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

**Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: przepompownia sieciowa**

**Lokalizacja: Wojnów nr ewidencyjny działki 316 gm. Oleśnica**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia **01.06.2012r.** określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **linia niskiego napięcia Wojnów, słup nr 21.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
3. Moc przyłączeniowa: **14 kW** – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: **od słupa nr 21 wykonać przyłącze kablem YAKXS 4 x 35 mm<sup>2</sup> zakończone złączem ZKP-11, złącze należy zabudować na działce Podmiotu na zewnątrz ogrodzenia posesji od strony drogi,**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem: .....
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: **włz kablowy YKY o przekroju nie mniejszym niż 4x10 mm<sup>2</sup> punkt rozdziału PEN na PE i N uziemić w TR budynku ( $R \leq 30 \Omega$ ).**
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze ZKP-11**

**Za zgodność z oryginałem**

**„PROINSBUD”  
 Bogdan Wiśniewski**

**28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7  
 tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl  
 DG 814/1995 NIP 866-100-20-98**

8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **licznik 3 – fazowy energii czynnej bezpośredni**
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **3 x DO2gG 25A w złączu**
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C**
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż  $\tan \varphi = 0,4$ .
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
  - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
  - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
  - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: **Krzysztof Kapusta tel.: 41 370 44 16**
15. Uwagi dodatkowe: .....

PGE Dystrybucja  
Odział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Białka  
Wydział Majątku i Inwestycji  
p.o. Kierownika  
Bogusław Matyka

**Za zgodność z oryginałem**

**„PROINSBUD”**

**Bogdan Wiśniewski**

28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7  
tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl  
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98