

BKŚ.II.7021.48a.2012

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Biuro Projektów „PROINSBUD”
28-230 Połaniec
ul. Kosynierów 1/7

Na podstawie wniosku nr 13a/09/2012 z dnia 03.09.2012 r. Gmina Oleśnica informuje, że budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wojnowie należy projektować według następujących zasad:

1. Proponuje się budowę sieci sanitarnej po obu stronach drogi powiatowej nr 0105 T Stopnica – Połaniec w miejscowości Wojnow, doprowadzając ścieki do działki nr 316 gdzie będzie zlokalizowana przepompownia. Z przepompowni kolektorem tłocznym ścieki będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej na działce nr 289/1.
2. W projektowanej przepompowni należy uwzględnić przyłączenie w przyszłości kanalizacji sanitarnej z miejscowości Borzymów.
3. Gmina Oleśnica zapewnia odbiór ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.
4. Należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci sanitarnej.

Z up. WÓJTA
mgr Magdalena Dziędzic
Z-CIA KIEROWNIKA
Referatu Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Za zgodność z oryginałem

„PROINSBUD”
Bogdan Wiśniewski
28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7
tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98