

## OPINIA Nr 621/2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania przebiegu i bezkolizyjności urządzeń uzbrojenia terenu

Obiekt : gm. Oleśnica obr: Wojnów; dz. Nr: 289/1, 289/2, 290/1, 313, 291, 292, 293, 166, 159, 160, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/2, 164/1, 165, 316, 203, 312, 202, 204/1, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 205, 242;  
Sekcja nr: 154.342.093, 094;

Projektowane: Sieć ks z 12 przyłączami i zalicznikową instalacją elektryczną.

Inwestor: Gmina Oleśnica.

**Za zgodność z oryginałem**

otrzymana przez Zespół dnia 06.09.2012 roku, na zlecenie z dnia 05.09.2012 roku, znak:

### UWAGI I ZALECENIA:

**„PROINSBUD”**  
**Bogdan Wiśniewski**  
28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7  
tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl  
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98

1. Uzgodnienie ZUDP traci ważność w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3-ich lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii ( dotyczy to każdej wyszczególnionej branży ). Po tym okresie projekt należy złożyć do ponownego uzgodnienia.
2. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia w ZUDP.
3. Inwestorzy są obowiązani zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy – dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
4. Integralną częścią opinii jest uzgodniony załącznik graficzny do opinii opieczetowany i podpisany przez Przewodniczącego Zespołu.
5. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne wykonywać ręcznie w porozumieniu z użytkownikiem sieci.
6. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki oznaczone na załączniku graficznym numerami: .....  
O ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu należy zawiadomić starostę, który podejmie działania mające na celu ustalenie i ukaranie sprawcy.
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje się pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag i zaleceń oraz zapisów poszczególnych członków Zespołu.
8. Podstawa prawna uzgodnienia:
  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d punkt 2, art. 27 i art. 28 jednolity tekst (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

CZŁONKOWIE				
L.p.	INSTYTUCJA	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	Rafał Suska	2012.09.06.	nieczytelny
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Grzegorz Klimek	2012.09.06.	nieczytelny
3	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Staszowie	Krystyna Kruzel	2012.09.06.	nieczytelny
KONSULTANCI				
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Dystrybucji Energii Staszów			
5	Polskie Sieci Energetyczne Wschód Spółka z o.o. w			
6	Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie			
7	Telekomunikacja Polska S.A. Obszar w Rzeszowie			
8	Rejonowy Zakład Energetyczny Busko-Zdrój	Mirosław Witek	2012.09.06.	nieczytelny
9	Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie O/ZG Kielce	Jerzy Cichecki	2012.09.06.	nieczytelny
10	Wod- Kan. w Oleśnicy	Magdalena Dziedzic	2012.09.06.	nieczytelny
11	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach			
12	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich			
13	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- Rejonowy Oddział w Busku-Zdroju			
14	Urząd Gminy w Oleśnicy			
15	Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie			
16	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie			

Ad. 1. Przed wejściem na roboty uzyskać decyzję na zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym w ZDP w Staszowie.

Ad. 9. Prace na skrzyżowaniach i zblizeniach z gazociągiem prowadzić pod nadzorem RDG Busko – Zdrój i uzyskać protokół z ich odbioru. Zamontować rury osłonowe na skrzyżowaniach z siecią gazową.

**Za zgodność z oryginałem**

Z up. STAROSTY

**„PROINSBUD”**  
**Bogdan Wiśniewski**

28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7  
tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl  
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98

Stanisław Kłoczek  
Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii 2  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
GEODETA POWIATOWY