

Radny Miasta i Gminy Oleśnica  
Piotr Płatos

wpi. 29.12.2020<sup>o</sup>, Oleśnica dnia 28.12.2020 r.  
Wiatel

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  
za pośrednictwem  
Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Oleśnica

### INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców miasta i gminy Oleśnica interweniuję w sprawie nieprawidłowego wykonania robót dociepleniowych elewacji remontowanego domu strażaka - obecnie adaptowanego na potrzeby domu kultury.


Sposób wykonywania robót dociepleniowych, na tym obiekcie, wskazuje na brak umiejętności wykonawcy i niedostateczny nadzór . Prace realizowane są w sposób niezgodny z wymogami technologicznymi i sztuką budowlaną .

W szczególności brak systemowych kształtek styropianowych, siatek diagonalnych w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych, brak listew okapnikowych przy cokołach, stosuje się siatki zbrojeniowe o różnych parametrach i różnych producentów.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art.22 ust.7, art.25 ust. 3 ), prace ulegające zakryciu podlegają odbiorowi . Dotychczasowa praca inspektora nadzoru nie gwarantuje prawidłowego odbioru robót.

Za pośrednictwem poczty internetowej przesyłam zdjęcia, które potwierdzają treść pisma.

Radny Miasta i Gminy Oleśnica  
Piotr Płatos



Chępczyk Wiesław