

Znak sprawy: BKŚ.I.271.6.2020

Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica

Oleśnica, 05.02.2021 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje SIWZ:

Pytanie nr 1:

Co oznacza zapis w PFU pkt 3.1.4 „Sieć ma zapewniać możliwość częściowego wykorzystania produkowanej przez elektrownię energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy”.

Odpowiedź:

Instalacja fotowoltaiczna musi być połączona min. z jednym układem pomiarowym zasilającym oświetlenie uliczne. Wyprodukowana i oddana do sieci energia elektryczna będzie odbierana na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Pytanie nr 2:

Czy instalacja fotowoltaiczna ma funkcjonować jako „mikroinstalacja”, o mocy do 50kW, a Gmina Oleśnica będzie „prosumentem”, czy instalacja ma stanowić odrębną elektrownię i Gmina będzie wytwórcą?

Odpowiedź:

Instalacja fotowoltaiczna ma funkcjonować jako „mikroinstalacja”, o mocy do 50kW, a Gmina Oleśnica będzie „prosumentem”.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający rozważy możliwość rozdzielnia gwarancji jakości na oprawy i panele fotowoltaiczne? Informuję, że producenci paneli fotowoltaicznych udzielają gwarancji dłuższych niż na oprawy co będzie z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielnie gwarancji jakości na oprawy oświetleniowe i panele fotowoltaiczne.

Pytanie nr 4:

Czy inwestor posiada zgody właścicieli działek o numerach 154/3 i 154/4 w celu zabudowania kabla do wyprowadzenia mocy z mikro-instalacji fotowoltaicznej ?

Odpowiedź:

Szczegółowe zagadnienie techniczne będą opracowane przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to Zamawiający uzyska wymagane zgody od właścicieli działek.

Pytanie nr 5:

Zamawiający nie udostępnił warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej czy zatem Zamawiający daje gwarancję ze punkt przyłączenia instalacji

Znak sprawy: BKŚ.I.271.6.2020

fotowoltaicznej będzie realizowany przez stację transformatorową posadowiona na działce nr 153/4?

Odpowiedź:

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych musi wystąpić o warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej do PGE Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający ma wiedzę, że działając jako prosument (produkować i zużywać) jest zobowiązany wykonywać te czynności w ramach jednego punktu rozliczeniowego (jednego licznika energii elektrycznej) a z dokumentacji wynika, że punktów zasilania linii oświetleniowych jest 41szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymagana działania instalacji fotowoltaicznej w ramach min. jednego punktu rozliczeniowego, (jednego licznika energii elektrycznej).

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty materiału który uległ uszkodzeniu w wyniku "zniszczenia lub dewastacji" w trakcie trwania 3 letniej obsługi serwisowej? Wykonawca nie jest w stanie wycenić skali takich okoliczności i ponosić kosztów po zniszczeniu lub dewastacji majątku.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje ubezpieczyć inwestycję po dokonaniu odbioru końcowego. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca musi wykonać odpowiednie środki zabezpieczające przed zniszczeniem lub dewastacją.

Pytanie nr 8:

Z dokumentacji nie wynika czy Zamawiający oczekuje stałego ogrodzenia mikro-instalacji fotowoltaicznej, a wydaje się to konieczne.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zamontowania stałego ogrodzenia wokół całej mikro-instalacji fotowoltaicznej.

*Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda*